

### Vragen t.b.v. workshopprogramma “van REOB 2005 naar 2008”

1.	U heeft uw kwaliteitshandboek sinds dit jaar op ISO 9001 gebaseerd. Dit is geen eis meer volgens de REOB 2008 regeling. Moet u uw handboek nu opnieuw gaan maken?	Art. 3.2 Nee, een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitshandboek volstaat.
2.	Vervalt uw huidige erkenning op 1 juli 2008?	Art. 1.4 Nee, uw huidige erkenning blijft gelden gedurende de geldigheidstermijn. Uiterlijk 1 juli 2009 moet u volgens de REOB 2008 regeling erkend zijn.
3.	Mag je volgens REOB 2008 monteurs inhuren?	Art. 3.2 Ja, dit moet dan opgenomen zijn in het kwaliteitsborgingsysteem. Uiteraard gelden alle eisen uit de regeling voor het ingehuurde personeel. Dit personeel moet volgens dit artikel ook op de hoogte zijn van het kwaliteitsborgingsysteem.
4.	Mag je werk uitbesteden?	Art. 3.2 Ja, dit moet dan opgenomen zijn in het kwaliteitsborgingsysteem. Hoewel niet specifiek is opgenomen in 3.2 hoe om te gaan met het uitbesteden van werk is aannemelijk is dat het werk moet worden uitbesteed aan een REOB erkend onderhoudsbedrijf.
5.	U bent geschorst. Mag u onder een andere firmanaam weer onderhoud verrichten?	Gecertificeerd onderhoud mag worden verricht als u een erkenning volgens REOB 2008 heeft. Onder welke firmanaam dan ook.
6.	Wie is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen (tijdens het onderhoud)?	Art. 1.3: De principaal.
7.	Kunt u ook erkend worden voor het onderhoud aan droge blusleidingen.	Art. 1.2: Ja.
8.	Tijdens een audit blijkt een ernstige deuk aan de onderzijde van een blusser niet te zijn opgemerkt. Kan dit een schorsing van het gehele REOB erkend bedrijf tot gevolg hebben?	Art.4.4.1: Ja.
9.	Mag u als REOB 2008 erkend bedrijf op economische gronden advies geven om nieuwe blusmiddelen aan te schaffen in plaats van groot onderhoud uit te voeren?	Art. 1.2: Ja
10.	De REOB:2008 regeling kent verschillende deelgebieden: Hoeveel precies? En welke zijn dat?	Art. 1.2 BRL 5 deelgebieden( scopes; deelcertificaten) draagbaar – verrijdbaar – vaste slanghaspels met vormvaste slang - brandslanginstallaties met platoprolbare slang – droge blusleidingen

11.	Stel dat uw bedrijf voor alle deelgebieden opgaat voor certificatie: hoeveel blusmiddelen moeten er dan tijdens de jaarlijkse audit worden beoordeeld?	Art. 4.2.4.4 Minimaal 2 blusmiddelen per soort blusmiddel. 5 type gedefinieerd. $2 \times 5 = 10$ blusmiddelen
12.	Bent u als REOB erkend bedrijf verplicht om het REOB logo te gebruiken?	Art. 5.2.3 + art. 2.3 Ja –alleen geen enkele CI heeft nog een hologram gekregen.
13.	U heeft 14 REOB monteurs in dienst. Hoeveel monteurs moeten er jaarlijks worden beoordeeld?	Art. 4.2.4.4 Vierkantswortel uit 14 = 3,74 Afronden =4
14.	Vervolg om vraag 14 Welke tijdsbesteding staat er in de REOB:2008 voor het beoordelen van 1 monteur?	2 uur per monteur exclusief reistijd / rapportagetijd $2 \times 4 = 8$ uur.
15.	U heeft nog zeer veel (gele) onderhoudsstickers voor de huidige REOB regeling. Tot welke datum mag u deze stickers nog plakken op blussers?	Tot 1 juli 2009 Of zoveel eerder dan 1 juli 2009 dat je als REOB bedrijf officieel werkt conform de REOB:2008
16.	Hoe voert een 1-mans REOB bedrijf de interne audits uit? Welke mogelijkheden zijn er?	Praktijk ISO 9001 – vraag een externe partij. REOB? Graag discussie en ideeën uit de zaal...
17.	Wat staat er nu op de controlesticker i.p.v "goedgekeurd"?	Gecontroleerd blusmiddel. Ook wordt genoemd in de BRL: Op specificatie brengen en werkvaardig blusmiddel. Dit moet voorkomen dat de kreet "goedgekeurd" wordt gebruikt voor een blusser
18.	In de 2005 regeling staat aangegeven wie er in de Commissie van Deskundigen zitten. Wie zitten er in deze Commissie bij de regeling 2008.	Voorwoord 3e Alinea: Dit is een College van het CCV, gevormd door vertegenwoordigers van de overheid (3 ministeries), brandweer, politie, verzekeraars, VNO-NCW, VvBO, VEH)
19.	Als ik droge stijgleidingen wil testen zijn daar dan aanvullende diploma's voor nodig?	1.2 Toepassingsgebied Nee op dit moment bestaat er geen opleiding voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.
20.	Als ik droge stijgleidingen wil onderhouden welke materialen zijn daar voor voorgeschreven?	1.2 Toepassingsgebied Er zijn geen eisen t.a.v. de voertuiginrichting opgenomen m.b.t. van deze werkzaamheden.
21.	Kan je als REOB onderhoudsbedrijf gecertificeerd worden voor een deelgebied waarin je geen onderhoud uitvoert?	1.2 Toepassingsgebied Ja dat is mogelijk, er zijn geen minimale aantallen opgenomen qua klantenbestand. Het is meer bedoeld op bepaalde activiteiten uit te sluiten. Let op: zonder activiteiten (= klanten) in het betreffende deelgebied, kom je niet door de audit.

22.	Aangegeven zijn aanvullende eisen met betrekking tot haspels in de BRL 2008. Waarom worden er geen aanvullingen opgenomen in de NEN norm.	2.4.2. Onderhoud brandhaspels Hoewel het logisch lijkt om de extra onderhoudsstappen op te nemen in de NEN is er voor gekozen om dit in de BRL te doen. Een REOB bedrijf conformeert zich aan de regeling en daarmee ook aan de aanvullende onderhoudsstappen. Hier zal bij inwerkingtreding van de nieuwe regeling dan ook op geaudit worden.
23.	Mag een medewerker welke in opleiding is zelfstandig onderhoud uitvoeren zonder dat daar voor 100% een gekwalificeerd onderhoudsdeskundige toezicht op houdt?	3.3.1 Kwalificatie Neen. Het is niet toegestaan om een medewerker onbegeleid de weg op te sturen wanneer hij nog niet beschikt over een REOB diploma. Opgenomen is dat de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud onlosmakelijk verbonden is met de vakbekwaamheid van het uitvoerende personeel. In de NEN 2559 en NEN-EN 671-3 is vastgelegd dat het onderhoud wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd onderhoudsdeskundige.
24.	Aangegeven is dat de verzekering passend moet zijn voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden en dat dit uit de polis moet blijken.	2.7 Aansprakelijkheidsverzekering Aantoonbaar moet zijn dat het bedrijf verzekerd is voor de desbetreffende werkzaamheden. Uiteraard zit er nogal verschil tussen de REOB bedrijven en daarmee ook hun klantenbestand. Uiteraard zijn de daaruit voortvloeiende risico's anders. Daarom is het aan de verzekeraar om te bepalen of je afdoende bent verzekerd. Let daarbij op de omschrijving in de polis van de activiteiten (werkgebied).
25.	In de regeling is een los etiket genoemd voor het beproeven van een haspelslang. Mag ik die ook combineren met de sticker 5 jaar onderhoud / revisie?	Etiket C Ja dat mag, qua lay-out zijn er geen verschillen ten opzichte van deze sticker. Echter dient dan ook aangegeven te worden door middel van een inknip vierkantje dat dit van toepassing is. Daarmee wordt niet meer ingeknipt dan alleen slang beproefd. Het inknippen van vijfjaar onderhoud is niet van toepassing. Het plakken van een revisie sticker op een haspel is nooit genoemd in de regeling of NEN.
26.	Kan ik onderhoud uitvoeren vanuit een personenauto?	3.4 Service voertuig Er zijn geen eisen opgenomen over wat voor soort voertuig er gebruikt wordt. Mits voldaan wordt aan de gestelde eisen. Mag dus ook op een bakfiets met zeiltje.